



कार्यालय ग्राम पंचायत थाणा, पंचायत समिति, डूंगरपुर (राज.)

दिनांक :- 9/12/2019

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)

यह प्रमाणित किया जाता है। कि गुरुकुल सेन्ट्रल एकेडमी (गुरुकुल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन, डूंगरपुर द्वारा संचालित) में निरीक्षण करने पर विद्यालय परिसर के अन्दर परिसर के अन्दर वेल हैं। जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भरा रहता है। तथा विद्युत मोटर द्वारा सम्पूर्ण संस्थान में पानी की पूर्ति की जाती है।

संस्थान के अन्दर विभिन्न जगह पर अग्नि सुरक्षा उपकरण (Fire Extinguisher) स्टोर प्रेशर 03 Nos, 5Kg D.C.P. स्टोर प्रेशर 02 Nos, 4.5Kg CO2 Ext. 04 Nos, Fire Sand Bucket विद्यालय के सभी फ्लोर पर अग्नि सुरक्षा के उपकरण पर्याप्त पाये गये तथा निरीक्षण के दौरान Under Ground Tank से कनेक्शन कर Hose Reel लगाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।

अतः उपरोक्तनुसार अग्निशमन व्यवस्था (Fire Safety) उक्त दिनांक को सही पाये जाने के कारण निम्न शर्तों पर पाबन्द करते हुए अग्नि सुरक्षा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी की जाती है।

निर्देश :-

1. महाविद्यालय के समस्त स्टॉफ को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन उपकरणों एवं इससे सम्बन्धित प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिलिंग कराना होगा।
3. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
4. यह प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से 3 वर्ष तक वैध होगा।
5. किसी भी निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं पाये जाने पर उसे निरस्त करने का अधिकार उक्त अधोहस्ताक्षर कर्ता के पास सुरक्षित होगा।


कनिष्ठ अभियंता
पं.स. डूंगरपुर (राज.)


ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत थाणा
पं.स. व. जि. डूंगरपुर